

Valori di illuminamento in Lux

Zone di conversazione o passaggio	50 - 150
Zona di lettura	200 - 500
Zona di scrittura	300 - 750
Zona dei pasti	100 - 200
Cucina	200 - 500
Bagno	50 - 150
Specchio bagno	200 - 500
Camere	50 - 150
Armadi	200 - 500
Letti	200 - 500
Stiratura	500 - 1000
Cucitura e rammendo	500 - 1000
Uffici generici con Videoterminali	300 - 750
Uffici direzionali	500 - 1000
Locali per disegnatori e progettisti	500 - 1000
sale riunioni e conferenze	300 - 750
Aule scolastiche	300 - 750
Laboratori scolatici	500 - 1000
Aree in cui si svolgono lavori di alta precisione	1000 - 2000
Aree in cui si svolgono lavori di meccanica fine	750 - 1500
Aree in cui si svolgono lavori di ispezione e prova dei materiali	500 - 1000
Lavorazione su macchine utensili	300 - 750
Lavorazioni grossolane	200 - 500
Aree in cui si svolgono lavorazioni occasionali	100 - 200
Aree di deposito e transito	50 - 150
Aree di circolazione di negozi	150 - 300
Aree di esposizione merci di attività commerciali	300 - 750
Vetrine commerciali	500 - 1000
Camere di degenza	50 - 150
Studi medici	200 - 500
Studi medici - area di visita medica	500 - 1000
Illuminazione notturna di cosie di ospedali	5 - 10
Sala operatoria - illuminazione generale	500 - 1000
Asala operatoria - illuminazione localizzata	10000 - 100000
Campi di calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis, ecc	750
Strade urbane	25
Strade urbane periferiche	10
Strade industriali	5
Sentieri e vialetti	10
Attraversamenti pedonali	25
Scalinate	40
Piste ciclabili	5 - 10
Sottopassaggi pedonali	40 - 100
Parcheggi e autosilos	10
Stazioni di metropolitane e treni	120
Scale mobili	100 - 200
Archivi	150 - 300
Magazzini	100 - 200
Centrali tecnologiche	50 - 150